

Информация о результатах проведенных проверок  
ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1»  
за 9 месяцев 2017 года

21 февраля 2017 года Прокуратурой Октябрьского района г. Ростова-на-Дону совместно со специалистами отделения надзорной деятельности по Октябрьскому и Ворошиловскому районам г. Ростова-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области, Управления Роспотребнадзора по Ростовской области проведена проверка исполнения законодательства об обеспечении комплексной безопасности объектов социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей.

По результатам проведенных проверок ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1» Прокуратурой Октябрьского района г. Ростова – на- Дону вынесены представления об устранении нарушений федерального законодательства:

1. Представлением № 07-10-17 от 13.03.2017 указано на следующие нарушения:

*а) полы в коридорах здания частично имеют нарушения целостности плиточного покрытия, что является нарушением п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемиологическому режиму работы организаций социального обслуживания» (далее – СП 2.1.2.3358-16);*

*б) помещение бани не оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающей нормируемые показатели микроклимата в помещении, что является нарушением п. 4.1 СП 2.1.2.3358-16, п. 2.4. СанПин 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун»;*

*в) в программу производственного контроля не включен и не осуществляется лабораторный производственный контроль за системой горячего водоснабжения здания ПНИ (потенциально опасной в отношении распространения легионеллезной инфекции и требующей периодического исследования на наличие возбудителей легионеллеза), что является нарушением п. 8.7.4, 9.4. СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза».*

Учреждением проведен комплекс мероприятий, в целях устранения выявленных нарушений. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Соответствующая информация предоставлена в адрес Прокуратуры Октябрьского района г. Ростова-на-Дону. В настоящее время нарушения не допускаются.

2. Представлением № 07-10-17 от 12.04.2017 указано на следующие нарушения:

*а) На указанном объекте защиты отсутствуют на дверях всех помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывоопасности и пожарной опасности, а также класса зоны, что противоречит требованиям*

*п.20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме.*

*б) В нарушение пп."г" п.36 Правил противопожарного режима в РФ на объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных входов допускается открытое положение самозакрывающихся дверей на лестничных клетках, отсутствуют устройства самозакрывания;*

*в) В подвале объекта защиты размещены складские помещения, что является недопустимым согласно п .136 Правил противопожарного режима в РФ;*

*г) В нарушение п.43.3 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", пп. "е" п.23 Правил противопожарного режима в РФ на объекте защиты произведены изменения объемно-планировочных решений без разработанного в соответствии с действующим законодательством и утвержденного в установленном порядке проекта, что привело к уменьшению зоны действия автоматической пожарной сигнализации (в подвале выгорело помещений кладовой.*

*д) На объекте защиты кабели, провода системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимой для полной эвакуации людей в безопасную зону, а именно: двухжильные провода в белой изоляции, проходящие к звуковым и световым оповещателям, расположены в открытом доступе в пластиковых кабель-каналах, что противоречит требованиям ч.2 ст.82 ФЗ от 22.07.2008 № 123.*

*е) В нарушение пп. "в" п.42 Правил противопожарного режима в РФ допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;*

*ж) В нарушение п.348 Правил Противопожарного режима в РФ допускается размещение штепсельных розеток в складских помещениях.*

*з) В нарушение п. 349 Правил противопожарного режима в РФ допускается размещение аппаратов для отключения электроснабжения внутри складских помещений;*

*и) На объекте защиты тамбур эвакуационного выхода из помещений прачечной непосредственно наружу, подсобное помещение кладовой прачечной и помещения для сушки белья не оборудованы специальными установками пожарной сигнализации, что противоречит требованиям ч.1 ст.91 ФЗ от 22.07.2008 № 123, п. 4 НПД 110-03;*

*к) на объекте защиты из коридора подвального этажа без естественного освещения его световыми проемами в наружных ограждениях при выходах в этот коридор из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей, не предусмотрены системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре, что является нарушением пп. "б" п.8.2 СНиП 41-01-2003.*

*Выявленные нарушения по п. «а», «б», «в», «г», «е-к» Учреждением устранены.*

В настоящее время ведутся необходимые мероприятия с целью устранения нарушений по п. «д».

В соответствии с договором от 14.08.2017 № 153-ЕП-44/17 29.09.2017 специализированной подрядной организацией выполнены работы по определению стоимости проектных работ на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

Полученная сумма будет включена в заявку Учреждения на выделение целевой субсидии в 2018 году для разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту вышеуказанных систем.

В марте 2017 года Прокуратурой Октябрьского района г. Ростова – на – Дону проведена проверка исполнения законодательства при использовании и распоряжении государственным (муниципальным) имуществом.

Представлением № 7-10-2017 от 03.04.2017 указано на следующее нарушение:

*на земельном участке в 2016 году Учреждением возведено нежилое здание, однако до настоящего времени государственная регистрация в едином государственном реестре указанного объекта недвижимого имущества не произведена.*

28.08.2017 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области зарегистрировано право оперативного управления за ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ №1» на нежилое здание, расположенное по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Зоологическая, 13.

В период с 17.04.2017 по 17.05.2017 ДСЗН г. Ростова-на-Дону совместно с МКУ «УСЗН Октябрьского района г. Ростова-на-Дону» проведена плановая проверка в части исполнения федерального законодательства об опеке и попечительстве.

Проверкой выявлены следующие нарушения:

а) *В личных делах. По 4 гражданам не уточнены сведения о наличии (отсутствии) у них недвижимого имущества;*

б) *По итогам сверки имущества установлено, что Учреждением не произведено списание принадлежащего подопечным мебели, бытовой техники, иных предметов быта, пришедших в негодность в течении прошлых проверяемых периодов (май-апрель 2016, октябрь-ноябрь 2016) и внесенных в описи как неисправные (списание планировалось на конец 2016 г.);*

в) *В проверяемом периоде по заявлению ГБУСОН РО "Ростовский ПНИ № 1" Департаментом принято 1 распоряжение, дающее право опекуну совершить продажу принадлежащей подопечному. 1/5 доли домовладения. В ходе проверки представлен договор купли-продажи, подтверждающий совершение вышеуказанной сделки, однако выписки из счета, подтверждающая перечисление полученных от продажи имущества денежных средств на счет недееспособного, не представлена.*

г) Учреждением не представлены сведения и документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество, принадлежащее подопечному, состав которого был изменен решением Октябрьского районного суда от 23.01.2017;

д) В кадастр не направлялись запросы о предоставлении информации об объектах недвижимости, находящихся в собственности граждан, зачисленных в Учреждение в конце 2016 и проверяемом периоде 2017 года

е) Не представлены счета по 6 гражданам, в том числе открытым до зачисления в Учреждение.

ж) Учреждением не направлялись заявления и документы для подготовки и выдаче разрешений, дающие право опекуну распоряжаться доходами подопечных, поступавших в Интернат в течении проверяемого периода.

Органом государственного надзора рекомендовано:

Опекуну ГБУСОН РО "Ростовский ПНИ № 1" исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, проживающих в Интернате осуществлять в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства:

1. Личные дела подопечных вести в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства от 17.11.2010 № 927.

2. Документы, подтверждающие право собственности совершеннолетних недееспособных (ограничено дееспособных) граждан на недвижимое имущество приобщать к личным делам, по мере поступления в Интернат.

3. Направлять в Кадастр запросы на вновь прибывших совершеннолетних недееспособных (ограничено дееспособных) граждан для получения сведений о наличии у них недвижимого имущества.

4. Осуществлять контроль за наличием и состоянием недвижимого имущества, принадлежащего подопечным на праве собственности, своевременно оформлять документы, связанные с изменением состава имущества подопечных (приобретением, продажей, получением в наследство).

5. Обеспечить своевременное списание (ремонт) имущества, принадлежащего подопечным и находящегося в Интернате.

6. Своевременно (по мере поступления в Интернат) оформлять распоряжения, дающие опекуну право в установленном законом порядке распоряжаться доходами.

7. Своевременно направлять в Департамент сведения о смерти недееспособных (ограничено дееспособных) граждан, проживающих в Учреждении.

Учреждением проведен комплекс мероприятий, в целях устранения выявленных нарушений. Соответствующая информация представлена в адрес ДСЗН г. Ростова – на-Дону. В настоящее время нарушения не допускаются.